



CONCELLO DE BUEU

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA

RÚA EDUARDO VINCENTI, 8. 36930 - BUEU (PONTEVEDRA)  
SECRETARIA@CONCELLODEBUEU.ORG / TLF. 986 390 029 / FAX 986 322 099  
CIF: P3600400 J. Rex. E.111

Rf.a-C58-14. Consultas procedemento de contratación do subministro de báculos e luminarias para mellora de eficiencia enerxética na avenida de Loureiro, concello de Bueu (2014)

Asto.: Relación anónima de consultas e aclaracións ás mesmas do procedemento de contratación do subministro de báculos e luminarias para mellora de eficiencia enerxética na avenida de Loureiro, concello de Bueu (2014)

O presente anuncio contén a **relación anónima de consultas e aclaracións** ás mesmas realizadas polos interesados no procedemento de contratación de referencia en base ao disposto na cláusula VI dos pregos de cláusulas administrativas particulares reguladores do mesmo (PCAP)

**1.- Consulta núm. 01:**

Formulada con data 23.06.14

Texto da consulta: Era preciso saber as características das luminarias e dos báculos, así como as unidades

**1.- Aclaración á consulta num. 01**

As características das luminarias, báculos e unidades veñen definidas na memoria e no orzamento e medicións detalladas.

**2.- Consulta núm. 02:**

Formulada con data 26.06.14

Texto da consulta: O orzamento é soamente subministro do material ou tamén inclúe a instalación dos mesmos

**2.- Aclaración á consulta num. 02:**

Trátase do subministro a pé de obra, sendo a montaxe por parte dos operarios electricistas do Concello. A idea é ter as bases preparadas e formigonadas e no subministro en vez de acopialas, do camión que as trae vanse montando xa nos pernos previamente formigonados.

**3.- Consulta núm. 03:**

Formulada con data 23.06.14

Texto da consulta: Precísase información sobre dita contratación tanto de requerimentos materiais como de medios humanos

**3.- Aclaración á consulta num. 03:**

Las características de luminarias y báculos están definidas en el presupuesto y memoria colgadas en la página web del Concello.

Se trata de suministrarlas a pié de obra, sendo el montaje por parte de los operarios electricistas del Concello. La idea es tener las bases preparadas y hormigonadas y con suministro en vez de acopiarlas, el camión que las trae ayuda a ponerlas en pie sobre los pernos previamente hormigonados.

**4.- Consulta num. 04**

Formulada con data 24.06.14

Texto da consulta: Precísase información sobre dita contratación tanto de requerimentos materiais como de medios humanos



CONCELLO DE BUEU

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA

RÚA EDUARDO VINCENTI, 8. 36930 - BUEU (PONTEVEDRA)  
SECRETARIA@CONCELLODEBUEU.ORG / TLF. 986 390 029 / FAX 986 322 099  
CIF: P3600400 J. Rex. E.111

#### 4.- Aclaración á consulta num. 04

El cableado se aprovecha el existente. La oferta a presentar es solo por suministro, con una pequeña ayuda del camión que las trae (con grúa) para colocarlas sobre sus bases.

**5.- Consulta num. 05** : Precisa saber de cuántas unidades precisan para la oferta de suministro de luminarias publicada o 19.06

Formulada con data 30.06.14

Texto da consulta:

#### 5.- Aclaración á consulta num. 05

o número de luminarias aparece no orzamento e medicións. Son 66 unidades.

#### 6.- consulta num.06

Formulada con data 30.06.14

Texto da consulta:

1. En el perfil del contratante están tanto el PCAP como el PPT. Quisiera saber si disponen también del estudio lumínico en el que se basa tanto el planteamiento técnico de la licitación como los resultados que figuran en el PPT y, en su caso, si pueden colgarlo en el perfil del contratante.
2. A ese mismo respecto, en la página 16 del PPT, se pide cumplir con una clase de alumbrado tipo "ME3c", pero más adelante, en la página 19 se pide cumplir con la clase "ME3b". ¿Con cuál de ambas clases hay que cumplir?
3. En la página 19 del PPT se pide garantizar una clase de alumbrado mediante ensayo y estudio lumínico y una memoria técnica para justificar una clasificación energética de la instalación. Sin embargo, en el PCAP sólo se pide aportar dos sobres, el sobre "A" de declaración responsable, y el sobre "B" de proposición económica. ¿En cuál de ambos sobres hay que aportar esos documentos justificativos?

#### 6.- Aclaración á consulta num. 06

A clase de alumbrado **e tipo ME3c**. Na páxina 19 hai un erro de transcripción.

O estudio lumínico colgarase o longo da mañá no Perfil do contratante.

A xustificación do cumprimento das prescricións técnicas requerirase a empresa gañadora do concurso. Non se debe aportar nos sobres.

#### 7.- Consulta num. 07

Formulada con data 03.07.14

Texto da consulta:

#### 7.- Aclaración á consulta num. 07

El material que se solicita queda perfectamente definido en el Pliego de Prescripciones junto con la hoja de resultados colgada ayer.

#### 8.- Consulta num. 08

Formulada con data 1.07.14

Texto da consulta: XVI.2. Gastos esixibles ao contratista.-

Serán de cuenta del contratista los siguientes gastos:



CONCELLO DE BUEU

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA

RÚA EDUARDO VINCENTI, 8. 36930 - BUEU (PONTEVEDRA)

SECRETARIA@CONCELLODEBUEU.ORG / TLF. 986 390 029 / FAX 986 322 099

CIF: P3600400 J. Rex. E.111

a) Os da formalización pública do contrato, no seu caso. ¿Cal é a cuantía destes gastos?

b) Os gastos da entrega e transporte dos bens obxecto do suministro. Ao respecto o adxudicatario do contrato deberá entregar a totalidade dos báculos e luminarias, en presenza do responsable do contrato, nas bases de formigón que figuran identificadas nos planos adxuntos aos PPT.

Cómo é esta entrega, ¿depositase cada columna diante de súa base no chan? ¿Montase e ancorase a columna con porcas e arandelas na zapata da farola?

As columnas subministranse convintemente paletizada, ¿entreganse no almacén do Concello de Bueu?

1.- O subministrador está obrigado a entregar e colcar os báculos nas bases de formigón consonte o emprazamento que resulta dos plenos adxuntos ao PPT obxecto do subministración no tempo e lugar fixados no contrato e de conformidade coas especificacións técnicas e as cláusulas administrativas particulares contidas neste Prego.

2.- O subministrador está obrigado a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Consonte figura no modelo de declaración responsable que figura como anexo I do presente prego, deberá aportar un compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes indicando a cualificación profesional do persoal responsable de executar a prestación de acordo co establecido no prego de prescricións técnicas. Dito documento terá carácter de obriga esencial polo que a non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo criterio do órgano de contratación debidamente razoado, terá carácter excluínte e o seu incumprimento considerase incumprimento de obriga esencial para os efectos dispostos no art. 223 f) do TRLCSP

¿Qué medios persoais e materiais é necesario adscribir a execución do contrato? ¿O camión que transporta as columnas para o subministro e o chofer do mesmo? ¿Persoal a maiores para ancorar as columnas as zapatas de formigón?

c) O importe de todos os anuncios regulamentarios de licitación e adxudicación do contrato, ¿Cal é a cuantía destes gastos?

d) O Impuesto sobre o Valor Engadido (IVE), que se entenderá incluído dentro do prezo de adxudicación.

e) Os gastos de análise, ensaio e proba dos materiais que se empreguen, ¿Cal é a cuantía máxima destes gastos, é en relación a un porcentaxe do PEM?

f) Establecer sistemas de control de calidade ¿Cal é a cuantía destes gastos?

g) Cualesquiera outros que así se determinen neste PCAP, PPT ou na normativa vixente. ¿Cal é a cuantía destes gastos?, en especial tributos e taxas municipais por ocupación do chan público ou calquera outro tributo que o Ilmo. Concello de Bueu vaia a aplicar ó subministro.

#### **8.- Aclaración á consulta num. 08**

Trátase do subministro a pé de obra incluíndo a colaboración do camión grúa, sendo a montaxe por parte dos operarios electricistas do Concello. A idea é ter as bases preparadas e formigonadas e no subministro en vez de acopialas, do camión que as trae vanse montando xa nos pernos previamente formigonados.

En relación os gastos esixibles o contratista:

Formalización do contrato: imposible determinalo a priori.



CONCELLO DE BUEU

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA

RÚA EDUARDO VINCENTI, 8. 36930 - BUEU (PONTEVEDRA)  
SECRETARIA@CONCELLODEBUEU.ORG / TLF. 986 390 029 / FAX 986 322 099  
CIF: P3600400 J. Rex. E.111

Gastos de análisis, ensaio e proba dos materiais que se empreguen: si os materiais traen certificados de homologación non e preciso realizalos.

Sistemas de control de calidad: non e posible determinalos. Suficiente dispoñer de ISO 9000  
Cualesquiera otros que así se determinen neste PCAP, PPT ou na normativa vixente. Non  
esixibles a priori.

En Bueu a 4 de Xullo de 2014

O ALCALDE,

Asdo. Félix Juncal Novas